



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika  
Instytut Badawczy Budownictwa, przedsiębiorstwo państwowe, Republika Czeska

## OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE CERTYFIKAT Z PRÓBY

Číslo  
Numer **O-39-00195-18**

Výrobce - Producent Jaroslav Cankař a syn ATMOS  
Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem  
Česká republika - Republika Czeska

Výrobek - Produkt Kotel teplovodní - Kocioł ciepłowodny

Typové označení - Oznaczenie typu **DC 70 GSX (GSX 70)**

Metoda zkoušek - Metoda prób ČSN EN 303-5:2013

Způsob topení - Sposób ogrzewania manuální - ręcznie  
Palivo - Opał dřevo A - drewno A  
Třída - Klasa 5

### Výsledky - Wyniki

Jmenovitý výkon – Moc znamionowa

	Typ - Typ	DC 70 GSX (GSX 70)
CO (10% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	285
OGC (10% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	13
Prach - Pył (10% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	12
Účinnost - Sprawność	%	90,3

Podklad pro vydání osvědčení  
- Podstawa wydania certyfikatu

Protokol č. - Protokół nr.  
39-11424 a protokoly navazující – i protokoły nawiązujące,  
vydané Zkušební laboratoří č. 1045.1, akreditovanou ČIA o.p.s.,  
číslo osvědčení o akreditaci 260/2017  
wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane  
przez ČIA o.p.s., numer świadectwa akredytacji 260/2017

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčení o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky a výpočty s výše uvedenými výsledky.  
Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, przedsiębiorstwo państwowe niniejszym certyfikatem potwierdza, że dokonał oceny przedmiotowego produktu oraz przeprowadził obliczenia z podanymi poniżej wynikami.

Brno, 2018-03-06



Milan Holomek

vedoucí zkušebny tepelných a ekologických zařízení  
kierownik zakładu badawczego urządzeń ciepłych i ekologicznych

O-39-00195-18, strana – strona 1 (1)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)

